БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Тимашевского района
352750, г. Тимашевск, ул. Красная, 226, тел: 8(861) 305-05-25, **E-mail:** antar.78@mail.ru

г. Тимашевск — (место составления акта)

«30» марта 2021 г. — (дата составления акта)

«16» час. «00» мин. (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11

По адресу / адресам: Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Братьев Степановых 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 11 от «25» февраля 2021 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» марта 2021г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность « 7 » час. «00» мин.

« » марта 2021г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность « » час. «00» мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *7 часов*
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тимашевского района УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен(ы)**: « » час. « » мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

« » 20 г. Исаенко В.А.
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: №_____ от «» г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Тараненко Андрей Сергеевич - заместитель начальника, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	п. 17 отсутствует ограждение на кровле основной школы.(МБОУ СОШ № 19)	п. 17 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020года	МБДОУ СОШ №19, Исаенко В.А.
2	п. 12 не обеспечено категорирование складского помещения (здание мастерских) по взрывопожарной и пожарной опасности а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(МБОУ СОШ № 19)	п. 12 Правила противопожарного режима в РФ№ 1479 от 16.09.2020года	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** ----------
- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** ----------
- **нарушений не выявлено:** ----------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание **№ 11/ 1 / 2** об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра-

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

щению угрозы возникновения пожара от 30.03.2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 5.08.2021 г.

Административное(ые) дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 от 30.03.2021 г. возбужденные в отношении должностного лица - директора МБОУ СОШ №19 Исаенко В.А., юридического лица МБОУ СОШ №19.

Протоколы отбора образцов (проб) продукции:_____.

Фото таблица: _____.

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____.

Объяснения: _____.

Подписи лиц проводивших проверку:

Тараненко Андрей Сергеевич - заместитель начальника

(подпись)

«29» марта 2021 г.

М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исаенко Вера Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

_____

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2021 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № _____